


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Tedražice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3214.0458.06	
Název obce:	Hrádek	
Kód obce (IČOB):	04727 (556301)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3214 (3214)	
Název ORP3:	Sušice	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32142	
Název OPOU2:	Sušice	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3214.0458.06	Tedražice	04728	556301

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Tedražice (482 – 492 m n.m.) je administrativní částí obce Hrádek. Nachází se 2 km od obce Hrádek. Jedná se o místní část se zástavbou rodinných domů. V místní části je 190 trvale bydlících obyvatel. Recipientem je Tedražický potok. Tedražice se nalézají v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Tedražice je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod je ve vlastnictví obce Hrádek, provozovatelem jsou Šumavské vodovody a kanalizace a.s.. Jako zdroj vody vodovodu slouží kopaná studna o vydatnosti 1,5 l/s. Prameniště je situováno na sever od místní části. Kvalita vody vyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Pitná voda je čerpána do VDJ Tedražice 50 m³, přívodním řádem LT – DN 110 mm, délky 0,385 km. Z tohoto vodojemu je místní část Tedražice zásobena gravitačně pitnou vodou rozvodnými řady PVC/PE – DN 110, 90 mm, celkové délky 3,55 km.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Hrádku – 3 km nebo ze Sušice – 6 km
Užitkovou vodou – domovní studny

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Hrádek – Tedražice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která byla k 12.1.2016 převedena na dešťovou kanalizaci. Nemovitosti byly napojeny na novou tlakovou kanalizaci zakončenou ČOV.

Mimo odp. vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují tito producenti většího množství odpadních vod:

pč	Název producenta:	Charakter výroby:	Počet zam.	OV m ³ /d	BSK5 kg/d	NL kg/d	CHSK Cr kg/d	N-clk. kg/d	N-NH4+ kg/d	P-clk. kg/d
1	GALASPORT	vyr. lodí, pádel	20	0,65	1,2	1,1	2,4	0,22	0,02	0,05

2	HEWA-TEX	textilní	120	3,9	7,2	6,6	14,4	1,32	0,15	0,3
3	CORAMEX	kovovýroba	29	0,98	1,74	1,6	3,48	0,32	0,04	0,07

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Byla vybudována ČOV pro 1000 EO a tlaková kanalizační síť celkové délky 14,36 km. Byla kompletně odkanalizovaná obec Hrádek a Tedražice.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.