


A. NÁZEV OBCE

Název částí obce (ZSJ):	Zbynice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3404.3214.0458.07
Název obce:	Hrádek
Kód obce (IČOB):	04727 (556301)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3214 (3214)
Název ORP3:	Sušice
Kód OPOU2 ČSÚ:	32142
Název OPOU2:	Sušice

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3404.3214.0458.07	Zbynice	01903	556301

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCE (části obce - ZSJ)

Zbynice (524 – 541 m n.m.) je administrativní částí obce Hrádek. Nachází se 3 km severně od obce Hrádek. Jedná se o místní část se zástavbou rodinných domů. V místní části je 75 trvale bydlících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá 80 obyvatel.

Recipientem jsou okolní rybníky Dalovák a Malá a Velká Strana.. Zbynice se nalézají v přírodním parku Buděticko.

C. PODKLADY

- prohlášení s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Klatovy (květen 2000) – zpracovatel HYDROPROJEKT a. s.
- informace od obce Hrádek – srpen 2004

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Zbynice je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je ovlivněno množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje nedostatek vody. Kvalita vody nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, z hlediska mírného překročení mezní hodnoty v ukazateli bakteriologického znečištění.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Do budoucnosti předpokládáme vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu. Předpokládá se jímání vody v lokalitě „Zamyslic“ poblíž obce Čejkovy o minimální vydatnosti 0,6 l/s. Odtud bude voda přečerpávána přírodním řadem PE DN 63 v délce 0,3 km do nově vybudovaného vodojemu Čejkovy o kapacitě 60 m³ (580/583 m n. m.) u vodojemu bude vybudována jednodupňová úpravná vody. Z VDJ budou gravitačně zásobeny celé místní části Čejkovy a Zbynice. Rozvodná síť místní části Zbynice bude vybudována z potrubí PVC DN 90 v celkové délce 1,7 km. Předpokládaná doba realizace v roce 2010.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Hrádku, Čermné nebo Sušice – 7 km
Užitkovou vodou – domovní studny

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část obce Hrádek – Zbynice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Tato kanalizace pro veřejnou potřebu, provozovaná místní částí, nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové, budované bezkoncepčně, postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub DN 300 - 800 mm v celkové délce 0,987 km. Splaškové vody (cca 71 %) jsou po předčištění v biologických septicích odváděny touto kanalizací do místní bezejmenné vodoteče. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou

částečně (cca 70 %) odváděny jednotnou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní bezejmenné vodoteče.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

V místní části Zbynice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 1,0 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 mm.

Na kanalizační síti budou 2 čerpací stanice o kapacitě 1,2 l/s a 2 l/s s výtlačným potrubím PE DN 90 v celkové délce 1,35 km.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Odpadní vody budou likvidovány na společné ČOV v místní části Čejkovy. Po zprovoznění kanalizace musí být bezodtokové jímky odstaveny z provozu a stávající septiky budou přepojeny na tuto kanalizaci. Předpokládaná doba realizace po roce 2015.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.