


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Žebráky
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0484.02	
Název obce:	Hošťka	
Kód obce (IČOB):	04623 (560898)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)	
Název ORP3:	Tachov	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32153	
Název OPOU2:	Tachov	

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0484.02	Žebráky	04624	560898

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Žebráky (600 m.n.m.) se nachází 12 km jihozápadně od Tachova, v oblasti zemědělského charakteru. V obci je 88 trvale žijících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 79 trvale bydlících obyvatel. Recipientem je bezejmenná vodoteč, levostranný přítok Kateřinského potoka. Žebráky se nachází v části chráněné krajinné oblasti Český les.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

Podklady pro aktualizaci 2006:

- žádost o zařazení mezi priority Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje z 04/2006, včetně příloh

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100% trvale bydlících obyvatel. Zdrojem pitné vody je prameniště (jeden jímací zářez) a vrt HV-1. Voda ze zdrojů je čerpána výtlačným řadem přes čerpací stanici do vodojemu 1 x 50 m³ Žebráky nad místní částí a je odtud rozvedena v první řadě do objektu statku a potom dále do místní části. Přiváděcí i rozváděcí řady jsou provedeny z litinového potrubí DN 80. Na vodovod je připojeno 85 trvale bydlících obyvatel. Vodovod není zkolaudován. Stav vodovodních sítí je špatný až havarijní.

Vlastníkem vodovodu je obec Hošťka, provozovatelem společnost Stavpro-slужby Kladruby.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec Hošťka má zpracovaný záměr pro rekonstrukci vodovodní sítě v celkové délce cca 1,854 km. Realizace se předpokládá do roku 2015.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Hošťka 4 km
Užitkovou vodou –Kateřinský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec Žebráky má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonových trub. Kanalizace je zastaralá – budována od roku 1957. Hlavní stoka odvádí odpadní vody ze statku a prochází přes celou obec do čistírny odpadních vod. ČOV je typu štěrbinová nádrž s dočištěním na filtru s koksovou náplní. Vlastníkem kanalizace je obec, provozovatelem společnost Stavpro-slужby Kladruby.

Hlavní stoka je zaústěna do bezejmenné vodoteče – přítoku Kateřinského potoka.
Cca 88 obyvatel je napojeno na stávající jednotnou kanalizaci a to přímo či přes septiky. Ostatní obyvatelé mají jímky na vyvážení.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Oproti původnímu návrhu zbudovat oddílnou kanalizaci a mechanicko-biologickou ČOV je v místní části Žebráky nově navrhováno (dle závěrů technicko-ekonomické studie) dostavba 100 m kanalizace a ponechání stávající kanalizace s dobudováním vyhovujícího čištění odpadních vod.

Je navrhováno ponechat opravenou jednotnou kanalizaci, štěrbínovou nádrž zachovat jako mechanické předčištění a dobudovat dvě stabilizační nádrže. Systém čištění bude doplněn o objekt hrubého předčištění, novou odlehčovací komoru v areálu ŠN a trubní síť (propojovací potrubí a obtoky) v nutném rozsahu 208 m.

Navržená změna je ekonomicky výhodnější s ohledem na zajištění potřebných investičních prostředků a dále z hlediska budoucího provozování.

Kapacita čištění je navržena pro potřeby stálých obyvatel i pro rekreační objekty na 120 EO.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	16.3.2016	Aktualizace 2015
	30.6.2008	Aktualizace karet obcí za rok 2006
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.