


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ): Michalovy Hory	
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0485.06
Název obce:	Chodová Planá
Kód obce (IČOB):	05221 (560901)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)
Název ORP3:	Tachov
Kód OPOU2 ČSÚ:	32152
Název OPOU2:	Planá

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0485.06	Michalovy Hory	09401	560901

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Michalovy hory (530 / 550 m n.m.) se nachází 17 km severovýchodně od Tachova, v oblasti převážně zemědělského charakteru. V místě je 70 trvale žijících obyvatel a 47 chalupářů. V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) v obci 63 trvale bydlících obyvatel. Recipientem je Kosový potok. Obec Michalovy Hory se nachází v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a v Ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II stupně II B lázeňského místa Mariánské Lázně .

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Michalovy Hory zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 70 trvale bydlících obyvatel i rekreatanty. Zdrojem vody jsou 3 pramenní jímky, odkud je voda svedena do vodojemu 2 x 50 m<sup>3</sup>. Spotřebiště je zásobeno gravitačně. Přívodní řad je proveden v DN 80 – 0,340 km, rozvody jsou provedeny v DN 100 – 0,402 km a DN 80 – 5,151 km. Počet přípojek 66. Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem je VAK Karlovy Vary.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má zpracovaný záměr pro propojení místní části s vlastní Chodovou Planou.

PRVKPK předpokládá realizaci vodovodního přivaděče Chodová Planá - Výškov - Michalovy Hory v r. 2009 - 2010 (investor VSOZČ). Jendá se o napojení na vodovodní síť Chodová Planá, dále vodovodní řad PE 90 mm, délky 1042 m, ČS "Cihelna", výtlačk ČS "Cihelna - VDJ M. Hory PE 63 mm, délky 2336 m, úpravy na VDJ M. Hory, ATS Výškov, řad Výškov PE 90 mm, délky 315 m.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Chodová Planá 4km  
Užitkovou vodou – potok

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Michalovy Hory nemá vybudovanou žádnou kanalizační síť. Dešťové vody jsou odváděny příkopem podél komunikace, jinak stékají volně po terénu. Obyvatelé zachycují splaškové vody v odpadních jímkách a vyváží je na ČOV Tachov, nebo Mariánské Lázně.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovaný záměr pro vybudování kanalizační sítě.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální likvidaci odpadních vod i po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:  
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)  
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	17.3.2010	Aktualizace 2009