

A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Obora
Obsahuje části obcí: Obora, Dolní Výšina	
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0492.01
Název obce:	Obora
Kód obce (IČOB):	08834 (541443)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)
Název ORP3:	Tachov
Kód OPOU2 ČSÚ:	32153
Název OPOU2:	Tachov

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0492.01	Obora	08834	541443
	CZ032.3410.3215.0492.02	Dolní Výšina	31807	541443

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Obec Obora (530 - 650 m n.m.) se nachází 8 km západně od města Tachova v oblasti převážně lesního charakteru. Součástí obce Obora je osada Dolní Výšina. V obci je 90 trvale žijících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 81 trv. bydlících obyvatel. Recipientem je Sklářský potok. Obec Obora se nachází v chráněné krajinné oblasti „Český les“, a pásma ochrany vodního zdroje II stupně „Lučina“.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vzhledem k výškovým rozdílům a rozsáhlosti v rozmístění jednotlivých domů v obci Obora je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze část obce – 12 domů ze 42. Zdrojem vody jsou péra (zářezy) odkud je voda gravitačně dopravena do zemního vodojemu 1x 14 m³, (547 / 545 m n.m.) potrubím zčásti PVC a zčásti ocel 2" v délce 600 m. Vodovod včetně zdroje pochází z roku 1935, poslední rekonstrukce přívodního řadu byla provedena v r.1975. Rozvody od vodojemu jsou původní a nejsou od nich zachovány záznamy. Podle vyjádření obce je vodní zdroj nedostatečný, je funkční pouze od listopadu do dubna – května, pak vysychá a obec zásobuje obyvatele dováženou pitnou vodou v cisternách z Tachova. Zbytek obyvatel je zásoben pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je také nedostatečné, kvalita vody je špatná, vyšší obsah železa a bakterií.

Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je obec Obora.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má zpracovaný záměr na rozšíření vodovodní sítě včetně posílení zdroje, nemá ale dostatek finančních zdrojů. Investiční náklad 3 mil. Kč. Akce je jednou z priorit PRVKPK realizace zároveň s akcí skupinového projektu.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Tachov 8 km
Užitkovou vodou – nádrž Lučina

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Obec je bez dešťové i splaškové kanalizace a bez ČOV. Odpady jsou řešeny zčásti septiky (10ks) s volným vypouštěním do terénu. a zčásti jímkami na vyvážení (32 ks) V r. 2001 byl schválen územní plán obce, který řeší vybudování splaškové kanalizace a způsob čištění.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Zajištění odkanalizování obce Obora včetně osady Dolní Výšina a osady Horní Výšina (obec Halže) je navrženo pomocí tlakové kanalizace do centrální ČOV Halže. Jedná se o potrubí PE 75 mm, délka 4 081 m; PE 63 mm, délka 574 m a PE 50 mm, délka 2 426 m. Součástí stavby je také čerpací stanice odpadních vod ČSOV Dolní Výšina. Stávající ČOV Halže má dostatečnou kapacitu pro čištění odpadních vod z výše uvedených lokalit. Její kapacita odpovídá výhledovému počtu 1 300 EO. Je určena k čištění odpadních vod sídel Halže, Branka, Obora, Horní a Dolní Výšina.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.