


## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	<b>Otín</b>
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0493.04
Název obce:	Planá
Kód obce (IČOB):	12128 (561134)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)
Název ORP3:	Tachov
Kód OPOU2 ČSÚ:	32152
Název OPOU2:	Planá

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0493.04	Otín	12127	561134

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Otín (560 m n.m.) se nachází 5 km východně od Plané, v oblasti převážně zemědělského charakteru. V Otíně je 63 trvale žijících obyvatel. V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) 57 obyvatel. Recipientem je levostranný přítok Týneckého potoka. Otín se nachází v přírodním parku Kosí potok.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Otín zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 63 obyvatel. Zdrojem vody jsou 2 vrty, odkud je voda čerpána do zemního vodojemu 1 x 50 m<sup>3</sup> (604 / 609 m n.m.). spotřebišť je napájeno gravitačně. Výtlačné potrubí od zdroje do vodojemu je zhotoveno z PE trub DN 63 v délce 620 m, přívodní řad od vodojemu do spotřebišť je zhotoven z PE trub DN 90 v délce 228 m. Rozvody po obci jsou zhotoveny z PE trub: DN 90, délky 210 m, 6/4" délky 562 m.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem je Vodoservis Planá. Obec neplánuje, ve shodě s PRVKPK, žádné nové investice do vodovodu.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Planá 5 km  
Užitkovou vodou – potok

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Otín má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Stávající kanalizace je vybudována z betonových trub DN 300 – 400 a zděných stok 750/1200 v celkové délce 903 m. Do jednotné kanalizace jsou vypouštěny vody z 24 septiků. Povolení vypouštění vydal referát životního prostředí OÚ Tachov a má platnost do 07/2004. V obci zbývající obyvatelé, kteří nejsou připojeni na jednotnou kanalizaci zachycují odpadní vody do bezodtokových jímek (1 ks), které vyváží z větší části na polní a jiné pozemky.

Kanalizační stoky:  
Profil materiál délka v km  
300 beton 0,540 km

400 beton 0,106 km  
750/1200 zděné 0,743 km

Výtlačné řady:  
Profil materiál délka v km

Vlastníkem kanalizace je obec, provozovatelem je Vodoservis Planá

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec má zpracovaný projekt na stabilizační nádrž ke stávajícímu zařízení. Realizováno bude po zajištění finančních prostředků. PRVKPK předpokládá realizaci této nádrže, dle záměru obce, po r.2015.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.