

## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):		Třískolupy
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0494.07	
Název obce:	Přimda	
Kód obce (IČOB):	13611 (561151)	
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)	
Název ORP3:	Tachov	
Kód OPOU2 ČSÚ:	32151	
Název OPOU2:	Bor	

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0494.07	Třískolupy	17112	561151

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Třískolupy (505 m n.m.) se nachází 20 km jižně od města Tachov, t.éž 5km jižně od města Přimda. Třískolupy protéká Čaňkovský potok, nedaleko jsou rybníky Medence a Pod Orlovem. V Třískolupech je 94 trvale žijících obyvatel ve 22 domech. Rekreatů je zde přihlášeno 10 ve 3 chalupách. V roce 2015 se nepředpokládá nárůst obyvatel (odhad PRVKPK – 85 obyvatel). V místě není žádná průmyslová výroba a ani v blízké budoucnosti se s průmyslem v obci nepočítá.

Jako zdroj požární vody slouží místní rybník. Místní část Třískolupy se nenalézá v žádné chráněné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Třískolupy je zásobována pitnou vodou z obecního vrtu. Na místní v vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno 100% trvale i přechodně bydlících obyvatel.

Rozvodné vodovodní sítě:  
Profil materiál délka v km  
JS 100 kov 0,85  
JS 100 plast 0,18

Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem je VAK Karlovy Vary.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

PRVKPK nepředpokládá žádné rozhodující práce na vodovodu před r. 2015.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny Velké Dvorce 5 km  
Užitkovou vodou-rybník

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Třískolupy má vybudovanou dešťovou kanalizaci, v profilu DN 400. Délka kanalizace je 300 m a je z betonových trub. Odpadní vody se akumulují ve 25 bezodtokých jímkách, jejich obsah je vyvážen na pole.

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015. PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:  
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)  
jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV)

## AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.