


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Strachovice
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0498.10
Název obce:	Stráž
Kód obce (IČOB):	15636 (561207)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)
Název ORP3:	Tachov
Kód OPOU2 ČSÚ:	32151
Název OPOU2:	Bor

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0498.10	Strachovice	00273	561207

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Strachovice (507 m n.m.) se nachází 26 km jihovýchodně od Tachova, v oblasti zemědělského a lesního charakteru. V místě je 68 trvale žijících obyvatel. Recipientem je bezejmenná vodoteč potoka Úhlavky. Strachovice se nachází v části chráněné krajinné oblasti Valcha.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Pro část Stachovic (8 domů), je proveden rozvod pitné vody z místní studny. Vlastníkem i provozovatelem je Pozemkový Fond ČR. Zbytek obce (11 domů) užívá k zajištění pitné vody domovní studny.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec má zpracovaný záměr na zásobování osady Strachovice pitnou vodou ze stávajícího vodovodu v osadě Bernartice (Obec Stráž). Návrh předpokládá výstavbu nové ATS vedle objektu stávajícího VDJ Bernartice a vodovodního přivaděče, napojeného odbočkou na stávající vodovodní rozvod v osadě Bernartice. Jsou navrhovány vodovodní řady: Řad 1 - PE63, dl. 1 830,7 m; Řad 11 - PE63, dl. 168,0 m; Řad 1-1-1 - PE63, dl. 95,2 m; Řad 1-2 - PE63, dl. 55,0 m. Kapacita stávajícího podzemního zdroje je v současné době dostatečná pro obě sousedící osady. Navrhované napojení Strachovic na vodovod osady Bernartice je možno brát jako předstupeň budoucího navrhovaného řešení s výhledovým napojením na skupinový vodovod Tachov-Bor-Planá.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Stráž 8 km
Užitkovou vodou – potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Místní část Strachovice má vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 300. Dešťové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch odvádí volně do bezejmenné vodoteče. Splaškové vody zachycují obyvatelé do bezodtokových jímek (18 ks), které vyváží na polní a jiné pozemky.

Zákresy stávající kanalizační sítě nedoloženy.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec nepřipravuje žádné investice do kanalizace pro odvedení splaškových vod.

Vzhledem k velikosti a umístění obce není nakládání s odpadními vodami v lokalitě zahrnuto do priorit Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude řešen až po r. 2015.

PRVKPK předpokládá individuální čištění i po r.2015.

Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.

Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby bud:
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby, do vodoteče, nebo zasakováním. (Za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)
jímkou na vyvážení (s vyvážení na ČOV)

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	23.06.2020	Aktualizace 2019 - změna návrhu vodovodu
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.