

## A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ):	Vítkov
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0500.08
Název obce:	Tachov
Kód obce (IČOB):	16491 (560715)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)
Název ORP3:	Tachov
Kód OPOU2 ČSÚ:	32153
Název OPOU2:	Tachov

### A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0500.08	Vítkov	16483	560715

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Vítkov (531 / 560 m n.m.) se nachází 2 km severně od města Tachova, v oblasti převážně zemědělského charakteru. V místě je 94 trvale žijících obyvatel.

V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) v obci 85 trvale žijících obyvatel.

Recipientem je místní vodoteč – Vítkovský potok. Vítkov se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

## C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovatele
- mapové podklady od provozovatele

## D. VODOVODY

### D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Místní část Vítkov zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 94 obyvatel. Zdrojem vody je skupinový vodovod Tachov – Bor – Planá a sice lomská větev, která je napájena z vodojemu STP Tachov 2 x 1500 m<sup>3</sup>. Vodovodní síť obce je na skupinový vodovod napojena třikrát. Vodovod je rozdělen na dvě části. Každá část vodovodní sítě zásobuje jednu část obce rozdělenou komunikací Tachov – Planá. Vodovodní rozvody v obci byly budované v akci Z z PE 2". Levá odbočka je rekonstruovaná a je provedena z PE 110. Vodovodní síť je řešena jako větvená. Na síti je umístěna ATS pro zajištění dostatečného tlaku u několika výše položených nemovitostí v obci. Rozvody : DN 50 – 0,712 km, DN 80 – 0,036 km, DN 100 – 0,584 km. Počet přípojek 41. Vlastníkem vodovodu je město Tachov, provozovatelem je VaK Karlovy Vary.

### D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec připravuje pro novou zástavbu rozšíření vodovodní sítě vč. rekonstrukce stávající (500m) Odběr vody se pro nárůst obyvatel a nedalekou průmyslovou zónu podstatně zvýší. Po dohodě s provozovatelem se jeví jako nejvýhodnější zásobit tuto oblast z vdj. STP Tachov novým samostatným řadem (1500m) vedeným v souběhu se zásobním řadem pro obec Lom u Tachova. Od zásobního řadu na Lom u Tachova je nutno odpojit dvě větve stávajícího vodovodu a vytvořit systém okružní vodovodní sítě DTP a HTP. Realizace dle PRVKPK po r. 2015.

### D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

#### ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – Pitnou vodou – podle povahy havárie  
cisterny, Tachov 2 km  
přepojení na nezávadný zdroj (planá, prameniště Broumov)  
Užitkovou vodou – potok

## E. KANALIZACE A ČOV

### E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Vítkov má nově vybudovanou oddílnou kanalizaci. Původní systém kanalizace, od kterého byly odpojeny splaškové

vody, nyní slouží k odvodu dešťové vody do místní vodoteče. Nově byla vybudována splašková kanalizační síť, do které odvádí odpadní vody 94 obyvatel (30 přípojek), je svedena do čerpací stanice odpadních vod, která přečerpává odpadní vodu do systému kanalizace Tachov. Bezpečnostní přepad z čerpací stanice je veden přes stávající systém dešťové kanalizace do místní vodoteče.

Kanalizační stoky:

Profil materiál délka v km

DN 300 kamenina 1,115

DN 300 Plast 0,831

Výtlačné řady:

Profil materiál délka v km

DN 75

## E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec připravuje pro novou zástavbu založení nového systému oddílné kanalizace. Splaškové vody budou napojeny do stávajícího systému kanalizace a odvedeny čerpací stanicí do kanalizace Tachov. Kapacita čerpací stanice vyhoví i pro nárůst na cca 290 osob.  
PRVKPK - Realizace po r. 2015.

### AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.