


A. NÁZEV OBCE

Název části obce (ZSJ): Bezděkov	
Kód části obce PRVK:	CZ032.3410.3215.0502.02
Název obce:	Třemešné
Kód obce (IČOB):	17068 (561304)
Číslo ORP3 (ČSÚ):	3215 (3215)
Název ORP3:	Tachov
Kód OPOU2 ČSÚ:	32151
Název OPOU2:	Bor

A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ)

	Kód části obce PRVK:	Název části obce:	Kód části obce PRVK:	IČOB obce ÚIR:
	CZ032.3410.3215.0502.02	Bezděkov	17065	561304

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Místní část Bezděkov (500 m n.m.) se nachází 24 km jižně od města Tachova, v oblasti zemědělského a lesního průmyslu. V obci je 56 trvale žijících obyvatel a 30 rekreatů.

V roce 2015 se předpokládá (odhad PRVKPK) v obci 50 trvale žijících obyvatel.

Recipientem je Bezděkovský potok. Obec Bezděkov se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- informace od provozovate

D. VODOVODY

D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vodovod v místní části Bezděkov tvoří jeden funkční celek s vodovodem pro místní část Třemešné. V místní části Bezděkov je z vodovodu pro veřejnou potřebu zásobeno cca 56 obyvatel a 30 rekreatů. Zdrojem pitné vody jsou jímací zářezy v k.ú. Bezděkov (vydatnost 0,8 l/s), odkud je voda gravitačně sváděna do zemního vodojemu Třemešné 100 m³. Z vodojemu je spotřebiště zásobeno gravitačně. Zásobní řad je společný pro část obce Bezděkov a Třemešné, proveden je z potrubí PE DN 100 v celkové délce 960 m. Rozvodné řady v Bezděkově jsou provedeny z PE DN 80 a 100 v celkové délce 714 m.

Vlastníkem vodovodu je obec Třemešné, provozovatelem Jaroslav Slepíčka.

D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Obec připravuje v rámci stavby „Třemešné, Bezděkov – Odkanalizování zástavby pod tratí“ rozšíření vodovodní sítě do oblasti stávající obytné zástavby, která dosud není napojena na veřejný vodovod. V rámci této stavby bude prodloužen stávající vodovodní řad potrubím HDPE 63 v celkové délce 374 m, z toho v části obce Bezděkov se jedná o úsek délky 262 m. Na tento prodloužený vodovodní řad bude v části Bezděkov napojen 1 objekt s možností dalšího rozšíření zásobované oblasti. Pro stavbu je vydáno stavební povolení a bude realizována v průběhu roku 2018.

D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

Pitnou vodou – cisterny, Třemešné 1 km

Užitkovou vodou – Bezděkovský potok

E. KANALIZACE A ČOV

E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Kanalizace v místní části Bezděkov tvoří jeden funkční celek s kanalizací pro místní část Třemešné. V místní části Bezděkov je téměř dokončeno odkanalizování celého zastavěného území obce, zbývá dorešit pouze část zástavby v lokalitě pod železniční tratí. Stoková síť je vybudována jako jednotná a z celkového počtu 56 obyvatel a 36 rekreatů zbývá odkanalizovat pouze 2 objekty (cca 6 obyvatel). Kanalizační stoky jsou zřízeny z potrubí kameninového a

polyetylenového v dimenzích DN 250 a 300 v celkové délce trasy 1394 m.
Odpadní vody jsou čištěny v kořenové ČOV kapacity 300 EO, sestávající z mechanického předčištění ve šterbinové nádrži a tří sériově řazených, horizontálně protékavých, kořenových filtrů celkové plochy 1500 m². Vyčištěná voda je vypouštěna do Bezděkovského potoka. Dosud neodkanalizovaná zástavba v lokalitě pod tratí (2 nemovitostí, cca 6 obyvatel) akumuluje odpadní vody v jímkách, které jsou nepravidelně vyváženy na ČOV Třemešné.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace i ČOV je Obec Třemešné.

E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

Obec připravuje v rámci stavby „Třemešné, Bezděkov – Odkanalizování zástavby pod tratí“ rozšíření stokové sítě do oblasti stávající obytné zástavby v lokalitě pod železniční tratí, která dosud není odkanalizována. V rámci této stavby bude zřízena nová splašková kanalizační stoka z potrubí PP 250 v celkové délce 386 m, z toho v části obce Bezděkov se jedná o úsek délky 264 m. Na tuto novou stoku budou v části Bezděkov napojeny zbývající 2 objekty. Pro stavbu je vydáno stavební povolení a bude realizována v průběhu roku 2018.
Po dokončení této stavby bude odkanalizováno celé současně zastavěné území místní části Bezděkov.

AKTUALIZACE - poznámky:

A	Datum aktualizace:	Popis:
	17.01.2019	Aktualizace 2018 - změna návrhu vodovodu a kanalizace
	30.11.2004	PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, s.r.o.